



161212050682

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GST20210716-006

项目名称:

安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心水质检测

委托单位:

安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别:

委托检测

报告日期:


2021 年 7 月 23 日





第 1 页 共 2 页

| 检测依据                                        | 主要检测仪器           | 检出限<br>或最低检测浓度 | 单位   | 检测项目  |             |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|------|-------|-------------|
| pH 计法《水和废水监测分<br>(第四版)国家环境保护总<br>局》(2002 年) | PHB-1 便携式 pH 计   | /              | 无量纲  | pH 值  | 便携式<br>分析方法 |
| 总磷的测定 钼酸铋分光光度<br>法 GB 11893-1989            | 721 型可见分光光度<br>计 | 0.01           | mg/L | 总磷    | 水质          |
| 水质 氨氮的测定 纳氏试剂<br>分光光度法 HJ 535-2009          | 721 型可见分光光度<br>计 | 0.025          | mg/L | 氨氮    |             |
| 水质 化学需氧量的测定 重<br>铬酸钾氧化法 HJ 846-2017         | HCA-100          | 0.02           | mg/L | 化学需氧量 |             |



检测专用章

检测专用章



国晟检测  
GUO SHENG TESTING

# 检测 结 果

样品编号: GST20210716-006/S1

第2页 共2页

|      |                |
|------|----------------|
| 样品名称 | 研发三期雨水外排水样     |
| 样品来源 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 样品性状 | S1 无色微浑          |
| 检测项目 | pH 值、总磷、氨氮、化学需氧量 |
| 采样方法 | 现场采样             |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 采样日期 | 2021 年 7 月 20 日 |
|------|-----------------|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 检测日期 | 2021 年 7 月 21 日-7 月 23 日 |
|------|--------------------------|

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
|------|----|------|
|------|----|------|

|      |     |      |
|------|-----|------|
| pH 值 | 无量纲 | 7.20 |
|------|-----|------|

|    |      |      |
|----|------|------|
| 总磷 | mg/L | 0.12 |
|----|------|------|

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 氨氮 | mg/L | 0.339 |
|----|------|-------|

|       |      |    |
|-------|------|----|
| 化学需氧量 | mg/L | 18 |
|-------|------|----|

|      |  |  |
|------|--|--|
| 以下空白 |  |  |
|------|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|    |  |  |
|----|--|--|
| 备注 |  |  |
|----|--|--|



## 说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、任何单位和个人不得对报告的结论、增删和修改签字盖章或作任何改动。
- 三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 五、本单位应客户要求要求，对检测结果和报告数据保密。
- 六、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

### 本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区合欢路 12 号天龙集团回型楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088